



Требования к кабельным прокладкам

1. Расстояние:
 - каждое участка между AL-C064/128/256 и AL-ZB (AL-ZB и AL-ZB) - до 1000 м.
 - между AL-ZB и AL-SP/AL-SG/AL-SR - до 500 м.
2. Тип кабеля:
 - между AL-C064/128/256 и AL-ZB - экранированная (CAT5), 4 битые пары сечением от 0,22 кв.мм.
 - между AL-ZB и AL-ZB - экранированная (CAT5), 4 битые пары (8 жил) сечением от 0,22 кв.мм.
 - между AL-ZB и AL-SP/AL-SG/AL-SR - жалательно экранированная, 1 пара (2 жилы), сечение выбирается из расчета тока, чтобы сопротивление кабеля не превышало 15 Ом.