



Требования к кабельным прокладкам

- Расстояние**
 - каждое участка между AL-C064/128/256 и AL-ZB (AL-ZB и AL-ZB) – до 1000 м.
 - между AL-ZB и AL-SP/AL-SG/AL-SR – до 500 м.
- Тип кабеля**
 - между AL-C064/128/256 и AL-ZB – экранированная (CAT5), 4 битые пары сечением от 0,22 кв.мм.
 - между AL-ZB и AL-ZB – экранированная (CAT5), 4 битые пары (8 жил) сечением от 0,22 кв.мм.
 - между AL-ZB и AL-SP/AL-SG/AL-SR – жалательно экранированная, 1 пара (2 жилы), сечение выбирается из расчета тока, чтобы сопротивление кабеля не превышало 15 Ом.