



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

# СПЕКТРОН

Согласовано:  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
ОС «ПОЖТЕСТ»

Согласовано:  
ФГУП «ВНИИФТРИ»  
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

## ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ТОЧЕЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ (исп. Спектрон-101-Р, Спектрон-101-Т-Р, Спектрон-101-Р-Н, Спектрон-101-Т-Р-Н)

Паспорт  
СПЕК.425214.001-01 ПС



2017

# ПАСПОРТ

Извещатель пожарный тепловой точечный взрывозащищенный  
ИП 101-Спектрон-Р

Сертификат соответствия  
ОС «ПОЖТЕСТ» ВНИИПО МЧС России  
Сертификат взрывозащиты  
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»  
Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473  
ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ»

№ С-RU.ПБ01.В.02767  
Срок действия с 07.08.2014 до 07.08.2019  
№ ТС RU С-RU.ГБ06.В.00332  
Срок действия с 02.09.2014 до 01.09.2019  
ГОСТ ISO 9001-2011  
Срок действия с 28.09.2015 до 28.09.2018

## 1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- извещатель ..... 1 шт.;
- крепёжное устройство К-05 ..... по заказу;
- ключ шестигранный №5 ..... 1 шт.;
- кабельный ввод..... по заказу;
- этикетка СПЕК.425214.001 ЭТ; СПЕК.425214.001-01 ЭТ;  
СПЕК.425214.001-02 ЭТ; СПЕК.425214.001-03 ЭТ ..... 1 шт.;
- паспорт СПЕК.425214.001-01 ПС..... 1 шт.

## 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы извещателя 10 лет. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Получить бесплатно дополнительную гарантию 24 месяца через сервис ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ <http://spectron-ops.ru/>. Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ 30852.19 замена извещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае нарушений настоящего руководства по эксплуатации; использование других схем подключения.

## 3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Извещатель с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Извещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Извещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Извещатель \_\_\_\_\_ пожарный \_\_\_\_\_ тепловой \_\_\_\_\_ точечный \_\_\_\_\_ взрывозащищенный  
Спектрон-101-Р \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_, комплект \_\_\_\_\_ соответствует  
техническим условиям СПЕК.425214.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

## АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.  
т/ф. (343)379-07-95. [info@spectron-ops.ru](mailto:info@spectron-ops.ru) [www.spectron-ops.ru](http://www.spectron-ops.ru)