



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПЕКТРОН

Согласовано:
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
ОС «ПОЖТЕСТ»

Согласовано:
ФГУП «ВНИИФТРИ»
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ
МНОГОДИАПАЗОННЫЙ ИК/УФ ИП329/330
«Спектрон» серия 600**

(исп. «Спектрон-601», «Спектрон-601-С» «Спектрон-601-М»
«Спектрон-601-Ехі, «Спектрон-601-Ехі-С «Спектрон-601-Ехі-М»)

**Паспорт
СПЕК.425248.600 ПС**



2017

ПАСПОРТ

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ

ИП329/330 «Спектрон-601 _____»

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.02401

ОС «ПОЖТЕСТ» ВНИИПО МЧС России

Срок действия с 06.06.2013 до 06.06.2018

Сертификат взрывозащиты № RU С-RU.ВН02.В.00153

ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

Срок действия с 11.04.2016 до 10.04.2021

Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473

ГОСТ ISO 9001-2011

ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ»

Срок действия с 28.09.2015 до 28.09.2018

1 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки извещателя Спектрон-601, -601-С, -601-Ехi, -601-Ехi-С входит:

- извещатель 1 шт.;
- монтажная коробка по заказу;
- руководство по эксплуатации СПЕК.425248.600 РЭ, СПЕК.425248.600-01 РЭ 1 шт.;
- паспорт СПЕК.425248.600 ПС 1 шт.

В комплект поставки извещателя Спектрон-601-М, -601-Ехi-М входит:

- извещатель 1 шт.;
- крепёжно-юстировочное устройство 1 шт.;
- солнцезащитный козырёк 1 шт.;
- руководство по эксплуатации СПЕК.425248.600 РЭ 1 шт.;
- паспорт СПЕК.425248.600 ПС 1 шт.

2 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы Извещателя 10 лет. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Получить бесплатно дополнительную гарантию 24 месяца через сервис ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ <http://spectron-ops.ru/>.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 или замена Извещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

3 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке и извещатель с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае нарушений инструкции по эксплуатации.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Извещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки. Извещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков. Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, извещатель не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с извещателем при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон-601 _____» зав. № _____ соответствует техническим условиям СПЕК.425248.600 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____ Дата _____